

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный управляющий директор АО "ОРЭС-
 Владимирская область"



Н.Б. Голенкевич

Техническое задание № ВОЭК-2019-Э-ИП-12
 на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) по объекту:
 «Строительство ВЛЗ-10 кВ ф.1003 ПС Андреево на участке от ТП-9 до ТП-13 п. Андреево»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	АО «ОРЭС-Владимирская область» Юр. адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, 386 Почт. адрес: 600015, г. Владимир, ул. Чайковского, 386 ИНН 3329038170 КПП 332701001 к/с 301 018 103 000 000 006 00 р/с 407 028 101 002 600 033 03 в ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА БИК 044 525 600 Главный управляющий директор Голенкевич Николай Борисович, действует на основании доверенности № 06-ОРЭС/19 от 05.02.2019 г. e-mail: voek@voek.vinfo.ru тел. +7 (4922) 44-32-98; факс +7 (4922) 34-83-22
2	Основание для проведения работ	Инвестиционная программа
3	Наименование и местоположение объекта	ВЛЗ-10кВ Ф-1003 «ПС Андреево» Владимирская область, Судогодский район, п. Андреево от ТП №9 ул. Лесозаводская до ТП №13 ул. Юбилейная.
4	Источник финансирования	Тарифные средства
5	Цель и назначение работ	Повышение надежности электроснабжения потребителей
6	Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Характеристики существующего объекта: – протяженность ВЛ-10кВ. п. Андреево - 0,56 км; – марка провода АС-50; – год ввода в эксплуатацию -1987; – Износ – 100%.
7	Режим работы производства	Режим работы электроустановки – круглогодично
8	Состав работ	– Закупка оборудования и материалов, – Выполнение демонтажных работ, – выполнение монтажных работ, – выполнение пуско-наладочных работ, – выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства, – сдача объекта и документации после окончания работ.
9	Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	– Выполнение демонтажных работ, – выполнение монтажных работ, – выполнение пуско-наладочных работ, – выполнение работ по восстановлению нарушенного благоустройства,

		– сдача объекта и документации после окончания работ.
10	Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Применять провод ВЛЗ-10кВ СИП-3 сечением 1х70 мм². 2) Применять опоры СВ-110-5, материал-железобетон 3) Установить повышенные опоры на переходе через дорогу ул. Первомайская. 4) Предусмотреть заход в ТП воздушными линиями. 5) Предусмотреть установку РЛНД-10: <ul style="list-style-type: none"> • на конечных опорах рядом с ТП-9, ТП-10 и ТП-13. • В обе стороны от КТП-Биокотельная Андреево (в сторону ф.1003 и ф.1006). • На первой опоре от ф.1003. 6) Предусмотреть установку устройств грозозащиты и защиты от перенапряжений. Обязательно предусмотреть данные устройства со стороны питающих линий в каждой фазе (со стороны ф.1003 и ф.1006 в районе КТП-Биокотельная Андреево).
11	Состав разделов документации и требования к их содержанию	–
12	Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Технические решения (изменения), принимаемые в ходе выполнения работ согласовываются протоколом в письменном виде с АО «ОРЭС-Владимирская область».
13	Требования к технологическим решениям	Технологические решения, предусмотренные проектом, должны соответствовать требованиям ПУЭ, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. При проектировании применять энергосберегающие технологии.
14	Исходные данные для выполнения работ	Рабочая документация АО «РЭС-Групп» №РЭСС.411711.АИИС.623.14
15	Требования к сметной документации	<p>Составление сметной документации в двух уровнях цен (в базовом уровне 2001 года и в текущем уровне цен)</p> <p>Для определения сметной стоимости строительства принять</p> <ul style="list-style-type: none"> • сметно-нормативная база ценообразования 2001 года (в редакции 2014 г.); • государственные элементные сметные нормы на строительные работы ГЭСН-2001; • государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм-2001; • территориальные сметные нормативы ТЕР-2001; • территориальные сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве; • стоимость оборудования по прайс-листам заводов-изготовителей; • стоимость основных материалов – по сборнику ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» «Стройинфо» на текущий квартал составления сметы; • стоимость эксплуатации машин – по сборнику ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» «Стройинфо» на текущий квартал составления сметы; • оплата труда рабочих – стоимость 1 ч.-часа принята из расчета среднеквартального прожиточного минимума для трудоспособного населения согласно постановлению Губернатора Владимирской области на текущий квартал составления сметы; • нормы накладных расходов по МДС 81-33.2004 (Письмо Минрегиона РФ от 06.12.2010 г № 41099-КК/08, Письмо Минрегиона РФ от 21.02.2011 г № 3757-КК/08, Письмо Минрегиона РФ от 01.03.2011 № 4391-КК/08); • сметная прибыль по МДС 81-25.2001 (Письмо №АП-

		5536/06 от 18.11.2004 г, Письмо Минрегиона РФ от 06.12.2010 г № 41099-КК/08, Письмо Минрегиона РФ от 21.02.2011 г № 3757-КК/08, Письмо Минрегиона РФ от 01.03.2011 № 4391-КК/08).
16	Требования к природоохранным мероприятиям и утилизации (захоронению) отходов	В соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды
17	Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	-
18	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	-
19	Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	-
20	Сроки выполнения работ (по основным этапам)	Не требуется
21	Требования по согласованию проектной документации	С момента заключения договора до 31.08.2019 г. в соответствии с детальным поэтапным графиком
22	Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Не требуется
23	Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику	Не требуется
24	Дополнительные требования и особые условия	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнить подрезку деревьев и кустарников. • На открытых участках установить РМК-20 в каждой фазе. • Выполнение работ без утвержденной АО «ОРЭС-Владимирская область» ПСД не допускается. • Подрядная организация обеспечивает вызов представителей заинтересованных организаций за свой счет. • Приобретение материалов и оборудования осуществляет подрядная организация, • Качество работ в соответствии с требованиями действующего законодательства. • Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. • Подрядная организация обеспечивает проверку актов выполненных работ в ГУП «ОПИАПБ» или иной государственной уполномоченной организации за свой счет.

Главный инженер

АО «ОРЭС-Владимирская область»



А.С. Лылов

