

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ													
Поз.	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документов	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание					
1	Задвижка клиновая Д200 PN10	06-200-30004		AVK	шт.	2	65,0						
2	Штурвал для задвижек Д200	08-200-01000		AVK	шт.	2	6,0						
3	Клапан регулирующий понижающий Д200	VAG PICO-H KAT-A 2032-DR			шт.	1	130,0						
4	Фланец приварной ст.20 1-200-10	ГОСТ 33259-2015			шт.	6	8,05						
5	Отвод 90° ст.20 Ø219х8,0 мм	ГОСТ 17375-2001			шт.	2	20,0						
6	Комбинированный воздушный клапан Д50	VAG DUOJET KAT-A 1912			шт.	1	15,0						
7	Задвижка клиновая Д50 PN10	06-050-30014		AVK	шт.	1	11,0						
8	Штурвал для задвижек Д50	08-050-01000		AVK	шт.	1	1,5						
9													
10	Фильтр-грязеуловитель фланцевый Д200	VAG Strainer			шт.	1	116,50						
11	Труба ст.20 Ø219х5,0мм с внутр.ЦПП	ГОСТ 10704-91			м/м	1,55 0,04090	26,39						
12	Труба ст.20 Ø57х3,5мм L=0,104 м	ГОСТ 10704-91			м/кг	0,104 0,4805	4,62						
13	Фланец приварной ст.20 1-50-10	ГОСТ 33259-2015			шт.	1	2,06						
14	Бетон на упоры В7,5				м3	0,6							
15	Прокладка Д50				шт.	2							
16	Прокладка Д200				шт.	8							
17	Болт оцинк. М16х55	ГОСТ 7798-70			шт.	8	0,1215						
18	Болт оцинк. М20х75	ГОСТ 7798-70			шт.	64	0,256						
19	Гайка оцинк. М16	ГОСТ 5915-70			шт.	8	0,03317						
20	Гайка оцинк. М20	ГОСТ 5915-70			шт.	64	0,063						
21	Грунтовка ГФ-021				м2	3,0	0,22						
22	Эмаль ПФ-115				м2/кг	3,0/1,32							
Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.							01-20-07-НВ.С				
									Установка регулятора давления в проектируемой камере на проектируемой сети водопровода Д-250 мм по ул. 5-ая Каховская в районе жилого дома по ул.Волгодонская, 26 (Объект ТП А.Ушакова, 65 (I,II пусковые комплексы))				
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наружная сеть водоснабжения		Стадия	Лист	Листов
			Разработал		Комаров В.В.			06.2020			Р	1	
			ГИП		Павлов В.В.			06.2020	Спецификация материалов и оборудования		ООО "ПермСетьПроект"		