Колодец СВК-2 (М 1:25)



Поз.	Обозначение	Наименование	Масса ед., кг.	Кол. общ.	Масса общ.,кг	Прим.
1	ГОСТ 10704-91	Гильза ст.159х4,5 мм с ВУС L=0,3 м	5,145	1	5,145	шт.
2	06-050-30014	Задвижка клиновая Д50 PN10	9,0	1	9,0	шт.
	08-050-01000	Штурвал для задвижек Д50	1,5	1	1,5	шт.
3	ТУ 2248-009-73011750-2010	Фланец накидной с покрытием 1-63-10		1		шт.
4	СТО 73011750-002-2009	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Д63		1		шт.
5		Прокладка Д50		1		шт.
6	ГОСТ 7798-70	Болт оцинк. М16х60	0,1294	4	0,5176	шт.
7	ГОСТ 5915-70	Гайка оцинк. М16	0,033	12	0,396	шт.
8	ГОСТ 9066-75	Шпилька оцинк. М16х100	0,142	4	0,568	шт.
9		Бетон на упоры В7,5		0,3		м3
10	ГОСТ 10704-91	Резьба ст.12Х18Н10Т 2" Ду50 (ф60х3,0 мм) L=0,06 м	0.2532	1	0.2532	шт.
11	ГОСТ 33259-2015	Фланец приварной ст.12Х18Н10Т 1-50-10	2,06	1	2,06	шт.
12	603-327000-6-400 "АVК"	Фланцевый адаптер для труб ВЧШГ Д300	22,4	2	44,8	шт.
13	ТУ 2248-009-73011750-2010	Фланец накидной с покрытием 1-315-10		2		шт.
14	СТО 73011750-002-2009	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Д315		2		шт.
15	10-315-30-011	Хомут ответвительный для ПЭ труб Д315 - 2"	4,40	1	4,40	шт.
16	ГОСТ 5915-70	Гайка оцинк. М20	0,063	24	1,512	шт.
17	ГОСТ 9066-75	Шпилька оцинк. М20х140	0,315	48	15,12	шт.

Примечания:

1. Гильзу для прохода сквозь стенку колодца покрыть весьма усиленной изоляцией;
2. Узлы прохода сквозь стены камеры уплотнить смоляной прядью с устройством замков из асбестоцементного раствора М50;
3. Узлы прохода трубы сквозь стенку колодца выполнить по типовому проекту ТП 902-09-11.84 ал.2;
4. Металлические части в колодцах покрыть эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021;
5. Под задвижки предусмотреть бетонные упоры из бетона В7,5.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разраб		Комаров В.В.			08.2020
ГИП		Павлов В.В.			08.2020

01-20-09 НВ

Строительство сетей водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул.Адмирала Ушакова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул.Адмирала Ушакова, 65 (1, 2 пусковые комплексы, поз.1, 2, 3, 4) и до границы земельного участка по ул.Адмирала Ушакова, 65 (1 пусковой комплекс, поз.6)

Наружные сети водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	Р	5	
Деталировка колодца СВК-2	ООО "ПермСетьПроект"		

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.