Колодец ВК-3 (М 1:25)



Поз.	Обозначение	Наименование	Масса ед., кг.	Кол. общ.	Масса общ., кг	Прим.
1	ГОСТ 10704-91	Гильза ст.20 ф426х6,0 L=300мм с ВУС	18,645	2	37,29	шт.
2	603-327000-6-400 "AVK"	Фланцевый адаптер для труб ВЧШГ Д300	22,4	2	44,8	шт.
3	ГОСТ 33259-2015	Фланец приварной ст.12Х18Н10Т 1-300-10	12,9	4	55,6	шт.
4	ГОСТ 10704-91	Труба ст.12Х18Н10Т ф325х8 мм L=0,459 м	35,655	2	71,31	шт.
5	06-300-30004 "AVK"	Задвижка клиновая со штурвалом Д300	149,0	1		шт.
	08-250-01000 "AVK"	Штурвал для задвижек Д300, шт	11,0	1		шт.
6	ГОСТ 10704-91	Труба ст.12Х18Н10Т ф108х8,0 мм L=0,127 м	2,46	2	4,92	шт.
7	ГОСТ 33259-2015	Фланец приварной ст.12Х18Н10Т 1-100-10	3,96	2	7,92	шт.
8	06-100-30014 "AVK"	Задвижка клиновая Д100 PN10	23,0	2		шт.
	08-100-01000 "AVK"	Штурвал для задвижек Д100, шт	3,5	2		шт.
9	ТУ 2248-009-73011750-2010	Фланец накидной с покрытием 1-110-10	1,60	2	3,2	шт.
10	СТО 73011750-002-2009	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Д110		2		шт.
11	ГОСТ 10704-91	Гильза ст.20 ф219х5,0 мм с ВУС L=0,3 м	9,915	2	19,83	шт.
12		Бетон на упоры В7,5		0,6		м3
13		Прокладка Д300		4		шт.
14		Прокладка Д100		2		шт.
15	ГОСТ 7798-70	Болт оцинк. М20х80	0,268	48	12,864	шт.
16	ГОСТ 5915-70	Гайка оцинк. М20	0,063	48	3,024	шт.
17	ГОСТ 9066-75	Шпилька оцинк. М16х100	0,142	16	2,272	шт.
18	ГОСТ 7798-70	Болт оцинк. М16х65	0,137	16	2,192	шт.
19	ГОСТ 5915-70	Гайка оцинк. М16	0,033	48	1,584	шт.

Примечания:

1. Гильзу для прохода сквозь стенку колодца покрыть весьма усиленной изоляцией;
2. Узлы прохода сквозь стены камеры уплотнить смоляной прядью с устройством замков из асбестоцементного раствора М50;
3. Узлы прохода трубы сквозь стенку колодца выполнить по типовому проекту ТП 902-09-11.84 ал.2;
4. Металлические части в колодцах покрыть эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021;
5. Под задвижки предусмотреть бетонные упоры из бетона В7,5.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разраб		Комаров В.В.			08.2020
ГИП		Павлов В.В.			08.2020

01-20-09 НВ

Строительство сетей водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул.Адмирала Ушакова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул.Адмирала Ушакова, 65 (1, 2 пусковые комплексы, поз.1, 2, 3, 4) и до границы земельного участка по ул.Адмирала Ушакова, 65 (1 пусковой комплекс, поз.6)

Наружные сети водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	Р	7	
Деталировка колодца ВК-3	ООО "ПермСетьПроект"		