

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ													
Поз.	Наименование и технические характеристики	Тип, марка, обозначение документов	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Ед. измер.	Кол.	Масса ед., кг	Примечание					
	1. Сеть В1 от т.В до СВК-2												
1.1	Труба ПЭ100 SDR17 Ø63x3,8 мм	ГОСТ 18599-01			м	6,56							
1.2	Врезка в существующую сеть Д300				шт.	1							
1.3	Проволока стальная Ø6 мм	ГОСТ 3282-74			м/кг	6,56 / 1,46	0,222	Проволока-спутник					
1.4	Труба ПЭ100 SDR17 Ø315x18,7 мм	ГОСТ 18599-01			м	7,5							
	2. Колодец СВК-2												
2.1	Гильза ст.159x4,5 мм с ВУС L=0,3 м				шт./м	1/0,3	17,15	Проход через стенки колодца					
2.2	Раствор асбестоцементный М50				м3	0,005							
2.3	Каболка				кг	3,0							
2.4	Задвижка клиновая Д50 РН10	06-050-30014		AVK	шт.	1	9,0						
2.5	Штурвал для задвижек Д50	08-050-01000		AVK	шт.	1	1,5						
2.6	Фланец накладной с покрытием 1-63-10	ТУ 2248-009-73011750-2010			шт.	1							
2.7	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Д63	СТО 73011750-002-2009			шт.	1							
2.8	Прокладка Д50				шт.	1							
2.9	Болт оцинк. М16x60	ГОСТ 7798-70			шт.	4	0,1294						
2.10	Гайка оцинк. М16	ГОСТ 5915-70			шт.	12	0,033						
2.11	Шпилька оцинк. М16x100	ГОСТ 9066-75			шт.	4	0,142						
2.12	Бетон на упоры В7,5				м3	0,3							
2.13	Резьба ст.12X18Н10Т 2" Ду50 (Ø60x3,0 мм) L=0,06 м	ГОСТ 10704-91			шт.	1	0,2532						
2.14	Фланец приварной ст.12X18Н10Т 1-50-10	ГОСТ 33259-2015			шт.	1	2,06						
2.15	Фланцевый адаптер для труб ВЧШГ Д300	603-327000-6-400 "AVK"		AVK	шт.	2	22,4						
2.16	Фланец накладной с покрытием 1-315-10	ТУ 2248-009-73011750-2010			шт.	2							
2.17	Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Д315	СТО 73011750-002-2009			шт.	2							
									01-20-09 НВ.С				
									Строительство сетей водоснабжения от существующей сети водоснабжения Д-300мм по ул.Адмирала Ушакова до границы инженерно-технических сетей жилого дома по ул.Адмирала Ушакова, 65 (1, 2 пусковые комплексы, поз.1, 2, 3, 4) и до границы земельного участка по ул.Адмирала Ушакова, 65 (1 пусковой комплекс, поз.6)				
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Наружные сети водоснабжения		Стадия	Лист	Листов
			Разраб	Комаров В.В.				08.2020			Р	1	4
ГИП	Павлов В.В.				08.2020	Спецификация оборудования и материалов		ООО "ПермСетьПроект"					