

[illegible]

Примечания:

1. Гильзу для прохода сквозь стенку колодца покрыть весьма усиленной изоляцией;
2. Узлы прохода сквозь стены камеры уплотнить просмоленной прядью с устройством замков из асбестоцементного раствора М50;
3. Узлы прохода трубы сквозь стенку колодца выполнить по типовому проекту ТП 902-09-11.84 ал.2;
4. Металлические части в колодцах покрыть эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021;
5. Под задвижки предусмотреть бетонные упоры из бетона В7,5.