

22.06.2022 № 05-1105

УКСиР ООО «Самарские
коммунальные системы»

на СЗ-09/1-052 от 21.06.2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» для объекта: «Напорный коллектор в Куйбышевском районе от КНС-1 и КНС-2 до Пугачевского тракта для отведения стоков на ГОКС» следующие мероприятия:

1. Напорная канализационная линия 2Дн-315 мм от т.1 на канализационном коллекторе Д-500 мм в районе КНС-2 по ул. Нефтяников до т.2 в районе Пугачевский тракт / ул. Нефтяников, протяженность каждой линии ориентировочно 1,0 км.
2. Камера или узел подключения на напорном коллекторе Д-500 мм в районе КНС-2 с устройством отключающей арматуры.

Приложение: схема прохождения канализационных линий на 1 л.

Первый заместитель
главного управляющего директора



Д.С. Ракицкий